



Keld Garfort
Rudesø ejerlaug
Hørsholm Kongevej 61
2840 Holte

Teknik og Miljø
Natur, Park og Miljø
tom@rudersdal.dk

Høring om spildevandsplanen

1. juli 2013

Kommunalbestyrelsen vedtog spildevandsplan 2013-2016 den 18. juni 2013. Samtidig vedtog den følgende svar til dit høringsvar om spildevandsplanen:

Sagsbehandler:
Nina Caspersen
nc@rudersdal.dk
Tlf. 46 11 24 07

Det er korrekt, at tegningen i forslaget til ny spildevandsplan kan misforstås, og det vil blive rettet.

Men allerede i Spildevandsplan 2007-2010 for Hovedopland Syd var kommunen opmærksom på, at Rudesø er belastet både med overløb fra fællessystemet i området og med separat regnvand (fra Kongevejen).

I planen blev foreslået følgende recipientforbedrende foranstaltninger:

- 90 m³ lukket bassin i forbindelse med overløbsbygværket til nedbringelse af antallet af overløb fra fællessystemet til søen.
- Olieudskiller samt 440 m³ faskine til rensning og udjævning af udledningen af separat regnvand

I forbindelse med denne spildevandsplan er forslagene til indsatser blevet revurderet og prioriteret efter en miljømæssig og økonomisk vurdering og indsatserne omkring Rudesø har ikke fået 1. prioritet, jf. bilag 7 i spildevandsplanen. Forslagene vil indgå ved næste revision af spildevandsplanen.

Venlig hilsen

Nina Caspersen
Seniorrådgiver