

Den 23. august 2007

Rapport nr.: 07124

Resultatet af undersøgelsen

af 2 prøver vand modtaget den 15. august 2007
fra Rudesø Ejerlaug v/Sten Sverdrup-Jensen, Rudesøvej 9, 2840 Holte

Under mærke: som nedenfor anført
Prøvetagning: ved rekvirenten

Der fandtes:

	<u>Nord</u>	<u>Syd</u>
Total antal coliforme bakterier v. 37°C pr. 100 ml	1000	1300
-heraf termotolerante coliforme bakterier, E.coli pr. 100 ml	150	200
Nitrat, NO ₃ ⁻ mg/l	<1	<1
Phosphat, PO ₄ ³⁻ mg/l	0,02	0,17

Målesikkerhed og metoder kan oplyses på forespørgsel.